

中海油天津化工研究设计院有限公司安全评价中心 报告信息公开表

项目概况	项目名称	中海油深燃能源有限公司宝新加油加气站（加油站部分） 经营危险化学品项目安全评价		
	项目地址	深圳市龙华区民治街道新区大道与中梅路交汇处		
	项目所属行业	成品油零售经营	评价类型	安全现状评价
	项目简介	宝新加油加气站总占地面积 3000.42m ² ，建筑总面积为 986.62m ² ，其中加油加气棚（单层）投影面积为 598m ² ，站房（二层）建筑面积为 388.62m ² 。该加油加气站设置 4 台埋地油罐，其中 1 台 20m ³ 的 92#汽油罐、1 台 20m ³ 的 95#汽油罐、2 台 20m ³ 的 0#柴油罐。 经营过程中存在的主要危险有害因素是火灾、爆炸，其他危险有害因素是中毒窒息、车辆伤害、触电、机械伤害、高处坠落、坍塌等。		
评价机构及项目组情况	评价机构	中海油天津化工研究设计院有限公司		
	机构资质证书号	APJ-(津)-016	资质有效期至	2025.1.20
	项目组组长	赵家程	1800000000100014	电气
	项目组成员	杨洋	1700000000100025	安全
		郭永欣	0800000000305887	化学
		乔秦	1100000000302029	电子
		宁书志	1100000000302426	自动化
	技术负责人	李洁	过程控制负责人	刘阳
报告编制人	赵家程、杨洋、郭永欣、 乔秦、宁书志	报告审核人	曹颖	
评价现场	现场勘验人员	赵家程、杨洋		
	现场勘验时间	2022.11.10	现场勘验图像	
评价结论	中海油深燃能源有限公司宝新加油加气站现状符合安全生产的要求，满足《危险化学品经营许可证管理办法》（原国家安监总局 55 号令，第 79 号修订）有关申请危险化学品经营许可证换证的条件。			
报告签发	报告签发人	庞建军	签发时间	2022.11.17